

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी
पोस्ट-शिरडी-४२३ १०९., ता.राहाता, जि.अहमदनगर
फोन नं.०२४२३-२५८५००, फॅक्स नं.०२४२३-२५८८७०
Email- electrical.dept@sai.org.in
कोटेशन सुचना

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिरडी यांचे नवीन धर्मशाळा परिसरातील (द्वारावती भक्तनिवास + श्री साईनाथ रुग्णालय) सबस्टेशनकरीता महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडून मंजूर करण्यात आलेला ४०० KVA वीजभार जोडून घेणेकरीता C.T., P. T., Metering Cubical तसेच केबल जॉईंट खरेदी करून बसविणेकामी कोटेशन मागविण्यात येत आहे.

विषय:- नवीन धर्मशाळा परिसरातील (द्वारावती भक्तनिवास + श्री साईनाथ रुग्णालय) कन्ड्युमर नं. १६५१८९००५४४० चा विद्युत भार वाढवून घेणेकरीता C.T., P. T. तसेच Metering Cubical खरेदी करून बसविणे कामाबाबत

नवीन धर्मशाळा परिसरातील (द्वारावती भक्तनिवास + श्री साईनाथ रुग्णालय) सबस्टेशनकरीता महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडून मंजूर करण्यात आलेला ४०० KVA वीजभार जोडून घेणेकरीता C.T., P. T., Metering Cubical तसेच केबल जॉईंट खरेदी करून बसविणेकामी कोटेशन मागविण्यात येत आहे. तपशिल खालीलप्रमाणे.

Sr. No.	CSR. No.	Description	Qty	Rate Rs. (with GST)	Amount Rs. (with GST)
01)	6-4-1	Supplying, erecting, testing and commissioning 11 KV HT metering cubical (compact type) approved by MSEDCL/licensee fabricated with 2 mm (14 SWG) M.S. sheets with supporting angle and channel, painted with powder coating / epoxy paint of required shade copper bus bar size 25 x 6 mm electronic security lock and heavy duty mechanical lock, with counter meter for measuring no of times the opening of doors, top side cover (CT, PT cover) interlock with meter doors, epoxy coated 3 nos. CT having required ratio between 25/5A, VA10, Class0.5S and PT having ratio 11000/V3/110/V3 VA 50, class 0.5 epoxy terminal block suitable for provided trivector meter, and provision for incoming and outgoing cables etc. complete duly tested by licensee with necessary test certificates and erected on provided plinth/ cc foundation	01 No.		
02)	7-5-2	Providing and erecting Heat shrinkable indoor termination kit for 11 kV (E) XLPE HT cable 3x120 to 185 sq. mm. with necessary material as per specification no. CB-JT/HT	01 No.		
03)	7-5-6	Providing and erecting Heat shrinkable outdoor termination kit for 11 kV (E) XLPE HT cable 3x120 to 185 sq. mm. with necessary material as per specification no. CB-JT/HT	01 No.		
Total Amount (With GST) Rs.:-					

अटी व शर्ती:-

- ०१). C.T., P. T., Metering Cubical तसेच केबल जॉईंटचे दर हे GST सहित द्यावेत.
 - ०२). कोटेशनमध्ये मागणी केलेल्या C.T., P. T., Metering Cubical तसेच केबल जॉईंटचे दर देणेत यावे.
 - ०३) कार्यादेश दिल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत C.T., P. T., Metering Cubical तसेच केबल जॉईंटचे काम करून देण्यात यावे.
 - ०४). सदरच्या कामाकरीता आवश्यक असलेली महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीची मान्यता घेणे, C.T., P. T. टेस्टिंग करून घेणे तसेच टेस्टिंग डिव्हीजनची मान्यता घेणे इत्यादीकामाची जबाबदारी स्वतः आपणावर राहिल.
 - ०५). आपले बील प्राप्त झाल्यानंतर बीलाची रक्कम १५ दिवसात अदा करण्यात येईल.
 - ०६). कोणतेही अगर सर्व कोटेशन स्विकारणे अथवा नाकारणेचा हक्क संस्थानने राखून ठेवलेला आहे.
- उपरोक्तप्रमाणे आपले कोटेशन मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी या नावे त्वरीत वरील अटी व शर्तीस अधीन राहून श्री साईबाबा संस्थानचे electrical.dept@sai.org.in ई-मेल आयडीवर दिनांक ३१-०५-२०२१ पर्यंत पाठविणेचे करावे. त्यानंतर आलेल्या कोटेशनचा विचार केला जाणार नाही.

(कान्हराज बगाटे, भा.प्र.से)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी